



W przypadku montażu zaworów odcinających w jezdniach utwardzonych skrzynkę uliczną należy osadzić w nawiązaniu do istniejących warstw jezdni

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2A			SKALA: ----
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych do budynków zlokalizowanych przy ul. Lenartowicza 27, Reymonta 14 oraz Południowej 27			NR RYSUNKU: <b>14</b>
TREŚĆ RYSUNKU:	<b>STUDNIA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH ODCINAJĄCYCH - S5, S6</b>			
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	04.2020	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	04.2020	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	04.2020	