



W przypadku montażu zaworów odcinających w jezdniach utwardzonych skrzynkę uliczną należy osadzić w nawiązaniu do istniejących warstw jezdni

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Solidarności 2A			SKALA: ----
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preiz. do budynków przy ulicy Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej - ETAP I			NR RYSUNKU: <b>8</b>
TREŚĆ RYSUNKU:	<b>STUDNIA ZAWORÓW PREIZOLOWANYCH ODCINAJĄCYCH - S2</b>			
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/ PWBS/14	04.2020	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/ POOS/07	04.2020	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	-----	04.2020	