

W sprawie przetargu: „**Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z węzłami cieplnymi do budynków zlokalizowanych przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 2, Miła 2, Kilińskiego 3, plac Marszałka Piłsudskiego 1 i 4 w Rawie Mazowieckiej**” wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur preizolowanych posiadających skuteczną barierę dyfuzyjną objętą procedurą patentową - wyrobów preizolowanych, których podstawę pozytywnej oceną właściwości użytkowych stanowi Krajowa Ocena Techniczna, tj. z barierą dyfuzyjną wykonaną w inny sposób niż przez umieszczenie folii aluminiowej na styku rura osłonowa PEHD a pianka PUR?

Odpow. Dopuszczamy.

2. Czy bariera dyfuzyjna powinna być również na kształtkach?

Odpow. Tak