



Rawa Mazowiecka, dnia 26 luty 2021 r.

MODYFIKACJA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na : „Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych wraz z węzłami cieplnymi do projektowanych budynków numer 1,2 i 3 zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej i Białej w Rawie Mazowieckiej”.

Zamawiający w oparciu o pkt. XVIII SIWZ modyfikuje treść załącznika nr 8 do SWIZ „Specyfikacja techniczna” w ten sposób, że: dotychczasowe brzmienie punktu **6.5. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA RUR PREIZOLOWANYCH STAŁOWYCH** podpkt. 4: „Rury preizolowane muszą być produkowane w technologii z bariera dyfuzyjną” zastępuje się następującym brzmieniem:

„Rury preizolowane mogą być produkowane w technologii bez zastosowania bariery dyfuzyjnej.”

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Czajka